

Datum: 1.4.2023

Ersteller: Thomas Schoeffel

Version: V02

Gefahren / Chancen		Einfluss-, bzw. Störgrößen		E	Auswirkung (A)					R	Massnahmen zur Risikominderung		Realisierung	
Nr.	Risikofaktor	Nr.	Ursache		B	G	I	M	P		Nr.	Tätigkeit	Wer	Termin
1	Elektrischer Schlag	1.1	Fehlende, defekte Abdeckung	2	1	1	1	3	1	14	1.1	Sichtkontrolle vor Anwendung	Nutzer	R>10 < 20
		1.2	Kabelisolation beschädigt	2	1	1	1	3	1	14	1.2	Sichtkontrolle vor Anwendung	Nutzer	R>10 < 20
		1.3	Stecker ausgerissen	2	1	1	1	2	1	12	1.3	Sichtkontrolle vor Anwendung	Nutzer	R>10 < 20
		1.4	Isolationsdefekt	1	1	1	1	2	1	6	1.4	FI-Schalter teilweise	E&K	R < 10
		1.5	Schutzleiter defekt	2	1	1	1	1	1	10	1.5	FI-Schalter teilweise	E&K	R < 10
											Teamentscheid: 27.11.2019			
											Keine Massnahmen erforderlich			

Legende

Eintrittswahrscheinlichkeit (E)

Auswirkung (A)

Gefährdung von

R = Risiko = E x (Summe A)

1 unwahrscheinlich

1 keine

B Betrieb

Keine Massnahmen erforderlich

R

< 10

2 gelegentlich

2 störend

G Geräten

Team entscheidet über Massnahmen

R

>10 < 20

3 häufig

3 katastrophal

I Investitionen

Massnahmen müssen bestimmt werden

R

> 20

M Menschen

P Produkten